

Datum: 09.11.2020

**Antrag auf Freigabe von finanziellen Mitteln während der vorläufigen Haushaltsführung gemäß § 104 KVG**

12600 Produkt-Konto	5211000 Bezeichnung Produktkonto
------------------------	-------------------------------------

Haushaltsplanjahr:	2020
--------------------	------

Haushaltsansatz 2019:	23.080,00	EUR
-----------------------	-----------	-----

Bereits in Anspruch genommen: (Angeordnet/Vormerkung/ Sperrung/Dauerbeleg)	10.618,38	EUR
--	-----------	-----

Verfügbare Mittel:	12.461,62	EUR
--------------------	-----------	-----

<b>Beantragte Mittel:</b>	5.955,97	EUR
---------------------------	----------	-----

Rest/Differenz:	6.505,65	EUR
-----------------	----------	-----


Deckungsvorschlag – Produkt-Konto . . . . .

Beschreibung der Maßnahme: Reparatur Notstromaggregat nach Wartung

Die Reparatur des Notstromaggregates ist notwendig, da bei einem Stromausfall die kompletten elektrischen Anlagen des Gerätehauses über das Aggregat versorgt werden. Besonders wichtig ist hier die Versorgung der Fahrzeuge mit Strom, da bei den Fahrzeugen die Batterien automatisch über ein Fahrzeugladeerhaltungsgerät mit Strom versorgt werden.

Ist die Stromversorgung der Fahrzeuge nicht gewährleistet so könnte es passieren, dass diese im Einsatzfall nicht ausrücken können, da die Batterien leer sind aufgrund der Endverbraucher (Funkgeräte, Handscheinwerfer) in den Fahrzeugen.

Die Reparaturvariante ist aktuell zu favorisieren, da die Reparatur zeitnah erfolgen kann und muss. Ein Austausch der Notstromaggregate ist langfristig zu planen und entsprechend der finanziellen Haushaltslage umzusetzen.



		ja	nein
1.	a) Pflichtaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b) freiwillige Aufgabe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.	a) Weiterführung einer Maßnahme	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	b) neue Maßnahme	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Woraus ergibt sich die rechtliche Verpflichtung		
	a) aus Vertrag, Gesetz, Satzung o.ä.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	b) aus Betriebserlaubnis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	c) aus Protokoll Begehung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	d) Feststellung der Einrichtung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	e) Auflage von Behörden	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	f) Verkehrssicherungspflicht, höhere Gewalt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Ist/besteht bei der beantragten Maßnahme		
	a) ist Gefahr im Verzug	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b) im Interesse der Bürger und der Kommune zwingend erforderlich	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	c) unabweisbar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	d) unaufschiebbar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	e) kann die Maßnahme beendet werden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	f) kann Vertrag gekündigt werden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Kosten der Maßnahme:		
	a) liegen Angebote vor?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b) gibt es alternative Lösungsvorschläge	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	c) trägt die Maßnahme nach einer Wirtschaftlichkeitsberechnung langfristig zu Konsolidierung bei?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


09.11.2020 *ALB*  
 Datum Teamkoordinator *ALB*  
Amtsleiter

Genehmigung Finanzen/Steuern:  genehmigt  abgelehnt

16.11.2020 *ALB*  
 Datum TK Finanzen Steuern

Ggf. abweichende Entscheidung Bürgermeister:  Mittel freigegeben

Datum Bürgermeister



**TELEFAX:**

**Seiten: 2**  
**Datum: 26.08.2020**

**An: Stadt Tangerhütte  
Herr Marten  
Bismarckstraße 5  
39517 Tangerhütte**

**Fehlerfeststellung bei Aggregatwartung am 08.08.2018, 06.08.2019 und 20.08.2020 sowie der  
Absprache mit Ihnen vom 20.08.2020**  
**Betreff: Austausch von defekten Komponenten, ( Wellendichtring Schwungradseite und  
Einspritzdüsen erneuern sowie Ventile einstellen )**  
**BV: FFW Tangerhütte**  
**Angebot – Nr.: 95.0.892**

Sehr geehrter Herr Marten,

wie bei der letzten Aggregatwartung am 20.08.2020 festgestellt und mit Ihnen besprochen, verliert der Motor schwungradseitig am Wellendichtring Öl und der Motor läuft sehr unrund. Baujahr 1993. Einspritzdüsen sollten erneuert werden und die Ventile müssen überprüft und eingestellt werden. Nachfolgend bieten wir Ihnen die Beseitigung der vorhandenen Mängel an.

Folgende Dienstleistungen bieten wir an:

- Einspritzdüsen demontieren und gegen AT-Einspritzdüsen ersetzen
- Ventilspiel überprüfen und neu einstellen
- Funktionstest und Dichtheitsprobe
- Demontage des Generator und sichern
- Demontage des Schwungrad
- Demontage Gehäuse mit Wellendichtring und reinigen der Baugruppe
- Montage des neuen Gehäuses mit Wellendichtring
- Montage Schwungrad
- Montage Generator
- Funktionsprobe unter Mitwirkung sachkundigen Personals des Betreibers
- Lastlauf mit beigestelltem Lastwiderstand in verschiedenen Laststufen
- An- und Abschluss der Verkabelung zwischen Widerstand und Generator

Pos. 01.10 psch. Arbeitsleistung vor Ort für zwei Monteure und einem Motortechniker inkl. Auslöse sowie zwei An- und Abfahrtskosten

Preis: **€ 3.878,85 netto + MwSt.**

# AKOTEC

Aggregate & Kompressoren Handels GmbH

Ernst-Thälmann-Straße 21  
39291 Gommern OT Vehlitz  
Telefon: 03 92 00 – 5 21 74  
Telefax: 03 92 00 – 5 21 75  
E-Mail: akotec@t-online.de

AKOTEC Aggregate & Kompressoren Handels GmbH • E.-Thälmann-Straße 21 • 39291 Gommern OT Vehlitz

Pos. 01.20

psch. Material bestehend aus:

1 Stück Kühlerverschlussdeckel			€ 111,74
1 Stück Gehäuse mit Wellendichtring Schwungradseite			€ 171,95
1 Stück Dichtring			€ 30,69
4 Stück Montagereiniger	a	4,60	€ 18,40
1 Stück Normteile / Hilfsmaterial			€ 32,50
1 Stück Putz- und Reinigungsmittel			€ 12,85
4 Stück AT- Einspritzdüsen	a	143,32	€ 573,28
1 Stück VPE Düsendichtung			€ 4,50
1 Stück VPE Dichtring			€ 16,05
4 Stück Dichtung	a	1,85	€ 7,40
1 Stück Dichtung Ventildeckel			€ 21,25
1 Stück Bereitstellung Lastwiderstand			€ 255,00

Preis: **€ 1.255,61 netto + MwSt.**

Lieferzeit: z.Zt. ca. 2 - 3 Wochen nach schriftlicher Beauftragung  
Preisgültigkeit: 09.10.2020  
Zahlung: 10 Tage rein netto Kasse nach Rechnungslegung

Gewährleistungsfrist: 6 Monate ohne Betriebsstundenbegrenzung auf ausgeführte Arbeiten und ersetztes, durch uns geliefertes Material, beim Betrieb mit Kraftstoffen nach DIN EN 590, beim betrieb mit Ersatzkraftstoffen keine Gewährleistung

Haftung: Im Rahmen unserer Betriebshaftpflichtversicherung haften wir für schuldhaft verursachte Sach- und Vermögensschäden außerhalb des Lieferumfangs bis zu folgenden Summen:

2.500.000,00 EUR Pauschal für personen- und Sachschäden  
100.000,00 EUR für Vermögensschäden

Wir haften nicht für Schäden, die nicht am Auftragsgegenstand unmittelbar entstehen, wie z.B. Produktionsausfall, Betriebsunterbrechung und entgangenen Gewinn, Verlust von Informationen und Daten.

Einsatztermin: nach Vereinbarung

Sonstiges: Abrechnung nach Aufwand, zusätzliche Arbeiten und/oder Material werden nach Rücksprache mit dem Auftraggeber ausgeführt bzw. geliefert und zusätzlich nach Aufwand und den Stundensätzen unserer Partner berechnet. Im Übrigen gelten für diesen und künftige Aufträge unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Wir hoffen Ihnen ein ansprechendes Angebot unterbreitet zu haben und würden uns über Ihre kurzfristige Auftragserteilung freuen.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen  
AKOTEC GmbH

W. Weis  
